

Włoszczowa 19.10.2015 r.

FIP.271.1.7.2015 AM5

Wszyscy oferenci, którzy pobrali SIWZ

**dot. przetargu na "Budowę obiektu Biblioteki Publicznej we Włoszczowie - roboty
wykończeniowe i wyposażenie obiektu" cz. 2**

W związku ze skierowanymi do Zamawiającego w dniu 15.10.2015 r. pocztą e-mail zapytaniem dotyczącym w/w postępowania przetargowego, zgodnie z zapisem art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, poniżej zamieszczam pytania wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1

Jaką tapicerkę ma na myśli opisując materiał o wysokiej wytrzymałości w poz. F, KB, SO, KO, Ps, Po? Proszę o podanie podstawowych parametrów tapicerki takich jak np. ścieralność, skład.

Pytanie nr 2

W pozycjach KP oraz KB Zamawiający opisuje konstrukcję: „chromowana lub malowana proszkowo”. Proszę o określenie czy oferenci mają sami wybrać rodzaj wykończenia czy Zamawiający dokona wyboru. Do rzetelnej wyceny należałoby posiadać wiedzę jakiego rodzaju wykończenie należy wziąć pod uwagę.

Pytanie nr 3

Czy dla pozycji KO Krzesło obrotowe Zamawiający wymaga aby krzesło posiadało jakieś dodatkowe funkcje jak np. regulacja głębokości siedziska, mechanizm podparcia lędźwi regulowany w dwóch płaszczyznach?

Pytanie nr 4

Proszę Zamawiającego o załączenie zestawienia zbiorczego (ilościowego) wszystkich elementów gdyż nie jest sprecyzowane jakie pozycje należy uwzględnić w wycenie – w SIWZ jest mowa o napisie natomiast w załączniku nr 10 – zestawienie mebli brak jest tej pozycji.

Odpowiedź ad. 1

Dla puf i siedzisk jako tapicerkę należy przewidzieć materiał poliestrowy, poliestrowy z dodatkiem bawełny (odpowiedni dla zachowania kolorystyki puf i siedzisk) o gęstości $> 400\text{g/m}^2$ i o odporności na ścieranie nie mniejszej niż 100 000 cykli Martindale, odporności na pilling 4 – 5, odporności na światło > 5 .

Dla foteli i krzeseł materiał tapicerski – poliestr o odporności na ścieranie $> 100\ 000$ cykli Martindale, gęstości $> 300\text{g/m}^2$ i odporności na pilling – 5, odporności na światło > 5 .

Uwaga: materiał należy dobrać z zachowaniem kolorystyki tapicerki

Odpowiedź ad. 2

Proszę przyjąć konstrukcję krzeseł malowanych proszkowo.

Odpowiedź ad. 3

Krzesło obrotowe musi posiadać minimum takie funkcje jak określono w opisie zestawienia wyposażenia dla tego przedmiotu.

Odpowiedź ad. 4

Należy wycenić wszystkie elementy zamieszczone w zestawieniu wyposażenia (załącznik nr 9 i załącznik nr 10 do SIWZ) w pełnej ilości jak określono w tym zestawieniu. Napis na budynku opisany jest dokładnie w załączniku nr 9 do SIWZ.

Wykonawca składający ofertę na część 2 i/lub część 3 zamówienia podaje w formularzu oferty w pkt 2 cenę za realizację danej części zamówienia i załącza do oferty zestawienie oferowanego sprzętu z podaniem cen jednostkowych poszczególnych elementów.

Pragnę jednocześnie zwrócić szczególną uwagę, że Wykonawcy zobowiązani są zaoferować, materiały do robót budowlanych oraz wyposażenie w sprzęt i meble o parametrach odpowiadających zapisom w STWIOR, zestawieniach wyposażenia w sprzęt (zał. Nr 10 i zał. Nr 11 do SIWZ) oraz w projekcie kolorystyki wnętrz, wizualizacjach, przekrojach łazienek (zał. Nr 5, nr 7, nr 8 i nr 9 do SIWZ) z uwzględnieniem udzielonych powyżej odpowiedzi. Wraz z ofertą na część 2 i część 3 zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z zapisem pkt XVI ppkt 6 SIWZ oraz zapisem sekcji III.5 Ogłoszenia o zamówieniu załączyć dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymagom Zamawiającego.

po. Kierownik Zamawiającego
inż. Ryszard Czajński