

Włoszczowa, 08.07.2019r.

Wszyscy oferenci, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 397030T ul. Zielonej we Włoszczowie od km 0+004,40 do km 0+363,00”.

W związku ze skierowanym do Zamawiającego w dniu 05.07.2019r. pytaniem dotyczącym w/w postępowania przetargowego, zgodnie z zapisem art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, poniżej zamieszczam pytanie wraz z odpowiedzią:

14. Czy Zamawiający zaakceptuje do wykonania sieci kanalizacji deszczowej rury kanalizacyjne gładkościenne (obustronnie gładkie) jednowarstwowe z litego polipropylenu PP-b SN8 zgodne z normą PN-EN 1852-1 obok rur kanalizacyjnych strukturalnych trójwarstwowych z jednorodnego PP-b (kopolimer blokowy polipropylenu bez wypełniaczy mineralnych) zgodnych z normą PN-EN 13476-2 jak wskazano w SIWZ przy zachowaniu wymaganych parametrów technicznych, (tj. przy tej samej sztywności obwodowej rur). Nadmieniamy że proponowany system kanalizacyjny posiada w całości cechy techniczne, jakościowe i funkcjonalne odpowiadające wszystkim cechom technicznym, jakościowym i funkcjonalnym wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, a więc w świetle ustawy PZP należy uznać je za równoważne.

Ponadto wymóg zgodności rur kanalizacyjnych strukturalnych trójwarstwowych z jednorodnego PP-b r SN8 zgodnych z normą PN-EN 13476-2 jednoznacznie wskazuje na rozwiązania konkretnego producenta – UPONOR i uniemożliwia uczciwą konkurencję wg Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) art. 29 ?

Odpowiedź:

Tak, jako równoważne można stosować rury z litego polipropylenu PP-b SN8 zgodne z normą PN-EN 1852-1.

**W Z. BURMISTRZA
GMINY WŁOSZCZOWA**

SEKRETARZ GMINY

Henryka Skiba