

SPIS TREŚCI

<i>I OPIS TECHNICZNY</i>	<i>7</i>
1. Podstawa opracowania.....	7
a) prawną podstawą opracowania dokumentacji jest:	7
2. Zakres projektu.....	7
3. Lokalizacja i charakter obiektu	7
<i>II OMÓWIENIE OPRACOWANIA – STAN PROJEKTOWANY.....</i>	<i>8</i>
1. Zasilanie w energię elektryczną.....	8
3. Instalacja gniazd 230V i oświetlenia.	8
4. Ochrona od porażeń	8
5. Połączenia wyrównawcze	9
6. Instalacja odgromowa	9
7. Instalacja przewodowania strukturalnego.....	9
8. Zagadnienia BHP	10
9. Uwagi końcowe.....	10
<i>III. OBLICZENIA TECHNICZNE.....</i>	<i>11</i>
1. Obliczenia ochrony przeciwporażeniowej.	11
2. Obliczenia natężenia oświetlenia.....	11
3. Bilans mocy dla całego obiektu, dobór kabli zasilających	11

IV. RYSUNKI TECHNICZNE

RZUT PARTERU – INSTALACJA ELEKTRYCZNA

rys. nr E01

RZUT I PIĘTRA – INSTALACJA ELEKTRYCZNA

rys. nr E02

RZUT DACHU – INSTALACJA ODGROMOWA

rys. nr E03

SCHEMAT GŁÓWNY ZASILANIA

rys. nr E04

I OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego zmieniającego „ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU KULTURY WE WŁOSZCZOWIE O SALĘ TANECZNĄ I POMIESZCZENIA TOWARZYSZĄCE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I ROZBIÓRKĄ GARAŻU”.

1. Podstawa opracowania

a) prawną podstawą opracowania dokumentacji jest:

Zlecenie: Dom Kultury we Włoszczowie,

ul. Wiśniowa 19, 29-100 Włoszczowa

b) techniczną podstawą opracowania dokumentacji jest:

- podkłady budowlane,
- inwentaryzacja terenu.
- uzgodnienia z inwestorem.
- wytyczne projektantów branżowych,
- obowiązujące normy i przepisy.

2. Zakres projektu

Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych wewnętrznych w części rozbudowywanej budynku Domu Kultury we Włoszczowie.

3. Lokalizacja i charakter obiektu

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Wisniowej w miejscowości Włoszczowa, dz. nr ewid. 5222, obręb 06. Jest to budynek o konstrukcji murowanej, parter, I piętro.

II OMÓWIENIE OPRACOWANIA – STAN PROJEKTOWANY

1. Zasilanie w energię elektryczną

Zasilanie części rozbudowywanego budynku wykonane będzie z instalacji zalicznikowej istniejącej części budynku. Miejscem wpięcia będzie istniejąca rozdzielnica główna w której zabudować należy rozłącznik bezpiecznikowy 3-faz z wkładkami gG35A. Z w/w rozdzielnicy wykonać należy wlv YKY5x16mm². Istniejący budynek posiada rezerwę mocy dla zasilania projektowanej części.

2. Tablica bezpiecznikowa TB, wewnętrzne linie zasilające

Z rozdzielni głównej RG budynku istniejącego zasilona będzie nowoprojektowana tablica TB części dobudowywanej. Projektowaną tablicę wykonać jako p.t. w II kl. ochronności, wyposażoną w zamek. Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Schemat główny zasilania przedstawiono na rys nr E04.

3. Instalacja gniazd 230V i oświetlenia.

Natężenia oświetlenia wszystkich pomieszczeń zostało zaprojektowane w oparciu o normę PN-EN 12464-1. Oprawy oświetleniowe zostały rozmieszczone zgodnie z wymogami użytkowymi i obliczeniami dla wybranych pomieszczeń. Typy opraw dla pomieszczeń zostały dobrane zgodnie z katalogiem. Projektuje się również lampy oświetlenia awaryjnego. Dodatkowo przewidziano lampy oświetlenia awaryjnego-kierunkowego z piktogramami. Gniazda wtyczkowe 2-bieg.16A/Z podwójne projektuje się w pom. sali, korytarzach, pokojach; należy instalować je nad listwami przypodłogowymi na wysokości do 0,3 m od podłogi, a w pom. socjalnych na wysokości 1,2 m od podłogi. Natomiast gniazda wtyczkowe bryzgoszczelne IP44 2- bieg. 16 A/Z w łazienkach, szatniach instalować na wysokości 1,4 m od podłogi. Odległości minimalne instalowanych gniazd wtyczkowych od urządzeń instalacji wod.- kan. i centralnego ogrzewania winna wynosić 0,6 m. Instalacje oświetleniowe projektuje się wykonać przewodem YDYżo 3/4x1,5 mm², a do gniazd wtyczkowych przewodem YDYżo 3x2,5mm² pod tynk z osprzętem melaminowym podtynkowym, a w łazienkach z osprzętem szczelnym. Przewody pod glazurą układać w rurkach karbowanych typu RK16/11 co ułatwi ich ewentualną wymianę. W łazienkach zabronione jest instalowanie puszek łączeniowych; wszystkie połączenia urządzeń zamontowanych w łazienkach należy wykonywać na zewnątrz (na korytarzach przyległych). Oprawy oświetlenia oraz gniazda wtyczkowe są zasilane z tablicy bezpiecznikowej TB.

4.Ochrona od porażen

Zastosowaną ochroną przeciwporażeniową jest samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieciowym TNC-S. Ochrona realizowana będzie przy pomocy wyłączników instalacyjnych (oświetlenie), bezpieczników (tablice) oraz wyłączników różnicowo - prądowych o prądzie różnicowym 30mA i znamionowym 40A, 25A, 16A. Bolce ochronne gniazd wtyczkowych, zaciski ochronne opraw oświetleniowych i aparatów, urządzeń podłączonych na stałe łączyć do żył ochronnych instalacji. Aby warunek samoczynnego

wyłączenia zwarcia był spełniony, w przypadku obwodów z wyłącznikami różnicowo - prądowymi rezystancja przewodu ochronnego „PE” winna wynosić:

$$Z_s \times I_a \leq U_0$$

Z_s – impedancja pętli zwarcia;

I_a – prąd powodujący samoczynne zadziałanie wył. różnicowoprądowego (w czasie nie dłuższym niż 5 sekund) ;

U_0 – napięcie skuteczne względem ziemi;

$$R_0 \leq U_d / I_{AN}$$

$$R_0 \leq 25V / 0,03A$$

$$R_0 \leq 833 \Omega$$

Przewód „PE” połączyć do rury wodociągowej i uziomu otokowego w budynku.
Po wykonaniu robót instalacyjnych należy dokonać pomiaru skuteczności ochrony wszystkich elementów chronionych.

5. Połączenia wyrównawcze

Należy wykonać główne połączenie wyrównawcze, łączyć ze sobą wszystkie metalowe instalacje budynku z uziomem i punktem PE tablicy TB. Oporność dodatkowego uziomu roboczego nie może być większa od 10 Ω . W każdej łazience wykonać połączenie wyrównawcze łącząc kabinę natryskową i wannę z instalacją wodociagową i gazową przewodem LYg 10mm². Połączenie wyrównawcze połączyć z punktem PE tablicy bezpiecznikowej przewodem DY 10 mm² układanym w tynku.

6. Instalacja odgromowa

Zwody poziome na dachu wykonać drutem Dfe/Zn fi8. Uziom odgromowy stanowić będzie bednarka Fe/Zn 30x4mm układana w postaci otoku wokół budynku w ławach fundamentowych przed ich zalaniem. Wypusty do złącz kontrolnych na wysokość 1,2m nad poziom terenu wykonać należy bednarką ocynkowaną typu Fe/Zn 30x4mm. Połączenia z uziomem zespawać i odpowiednio zakonserwować. Złącza kontrolne ze zwodem poziomym połączyć przewodami odprowadzającymi, wykonanymi drutem układanym w rurach odgromowych $\phi 28$ pod tynkiem po zewnętrznych ścianach budynku. Całość wykonać zgodnie z PN .Oporność uziomu nie może przekraczać wartości 10 Ω .

7. Instalacja oprzewodowania strukturalnego.

Sieć zaprojektowano w strukturze gwiazdy z jednym nowym punktem rozdzielczym (tablica teleinformatyczna SL1 w pomieszczeniu magazynu). Zastosowana sieć logiczna charakteryzuje się:

- łatwością modyfikacji,
- niezależność okablowania od stosowanych aplikacji,
- niezawodność transmisji danych,

- topologia sieci będzie logiczną magistralą, a fizyczną gwiazdą,

Okablowanie poziome wykonać należy od rozdzielni głównych do gniazd telekomunikacyjnych do nich podłączonych. Okablowanie to obejmuje kable poziome oraz mechaniczne zakończenie tych kabli w rozdzielni na panelach modularnych ekranowanych kat. 6 a od strony abonenckiej w gniazdach telekomunikacyjnych RJ45 kat. 6 SL. Poziome okablowania należy wykonać przy użyciu kabla 4-parowego F/FTP kat. 6 ekranowany. Główne ciągi kablowe projektuje się prowadzić na korytach kablowych a w pomieszczeniach biurowych p.t. w rurkach. Zachować należy odległość co najmniej 200mm od instalacji elektrycznej. W miejscach przewiertów przez ściany używać rur osłonowych w celu ochrony kabli przed uszkodzeniem podczas przeciągania. Punkt przyłączeniowy składać się będzie z 2 gniazd RJ45, 2 gniazd elektrycznych zas. komputerów, 2 gniazd elektrycznych ogólnych lub z 2 gniazd RJ45, 2 gniazd elektrycznych ogólnych. Wszystkie gniazda umieszczać w puszkach p.t. Wszystkie gniazda należy oznaczyć.

Nie należy przekraczać minimalnych dopuszczalnych promieni zgięcia kabli podanych przez producenta. Nie rozplatać kabli na długości większej niż to jest konieczne do ich zakończenia na złączach. Oznaczyć kable zgodnie z projektem na obu końcach. W szafie zamontować należy wentylator do chłodzenia urządzeń w niej zamontowanych.

Projekt nie obejmuje urządzeń aktywnych i ich dołączenia do części pasywnej. Urządzenia aktywne należy dobrać w zależności od sposobu wykonania sieci (router, switch, centrale telefoniczne – opracowane to zostało w projekcie przebudowy serwerowni.

8. Zagadnienia BHP

Zastosowane do realizacji wyroby budowlane, maszyny i urządzenia powinny być dopuszczone do stosowania w budowie w trybie określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesień 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonowania użytkowego (Dz.U. Nr 202/2004 par. 2072).

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach inst. elektrycznych.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przemysłu i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 10 z dnia 08.01.1995r.).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy podczas wykonywania robót budowlanych.

9. Uwagi końcowe.

Cały projekt został wykonany zgodnie z Polską Normą PN-IEC 60364, N SEP-E-002.

III. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Obliczenia ochrony przeciwporażeniowej.

Obliczenia dotyczące ochrony przeciwporażeniowej dla obwodów chronionych wyłącznikami różnicowo-prądowymi zostały opisane w punkcie II/4 opisu. Dodatkowa ochrona jest zastosowanie tablic bezpiecznikowych w obudowach izolacyjnych.

2. Obliczenia natężenia oświetlenia.

Moc źródeł światła dla oświetlenia pomieszczeń sprawdzono w oparciu o program komputerowy przyjmując natężenie oświetlenia zgodnie z normą PN-EN 12464-1.

3. Bilans mocy dla całego obiektu, dobór kabli zasilających

BILANS MOCY DLA ROZDZIELCICY:				TB	L1,L2,L3,N,PE		
					U=	400	V
Lp.	Grupa odbiorników	Pz	Kz	cosφ	tgφ	Ps	Pb
		[kW]				[kW]	[kVAr]
1.	Oświetlenie	2,80	0,70	0,95	0,33	1,96	0,65
2.	Gniazda 230V	3,50	0,40	0,90	0,48	1,40	0,67
3.	Grzejnictwo drobne	4,00	0,70	1,00	0,00	2,80	0,00
4.	Wentylatory	0,20	0,70	0,80	0,75	0,14	0,11
5.	Przenośne urządzenia	0,00	0,30	0,50	1,73	0,00	0,00
6.	Spawarki	0,00	0,60	0,60	1,33	0,00	0,00
7.	Dźwigi, suwnice	0,00	0,20	0,50	1,73	0,00	0,00
8.	Pompy, sprężarki, silniki	12,00	0,60	0,85	0,62	7,20	4,46
	RAZEM	22,50	0,53	0,92	0,44	13,50	5,89
$I_s = 21,28$ A $I_n = 35$ A $I_{dd} = 52$ A				$I_s < I_n < I_{dd}$ $21,28 < 35 < 52$ $I_2 \leq 1,45 \cdot I_{dd}$ $I_2 \leq 75,4$ A $I_2 = K_z \cdot I_{dd}$ $K_z = 1,6$ $I_2 = 56$ A $I_{dd} \cdot 1,45 \geq I_n \cdot K_z$ $75,4 \geq 56$			
Warunek spełniony:							
Dobrano w/z typu:				YKYżo5x16 mm ²			

Obliczenia obciążenia kabli dokonano wg PN-IEC-60364-5-523. Instalacji elektrycznych w budynkach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego .

Przekrój przewodu na podstawie wyznaczonej wartości I_z należy dobierać w oparciu o zapisy w PN-IEC 60364-5-523 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa.” W normie tej podane są również sposoby ułożenia kabli i przewodów oraz współczynniki korekcyjne dla wartości

podanych w tablicach długotrwałej obciążalności prądowej (często jeszcze oznaczanej jako I_{dd}).

Opracował:
mgr inż. Marek Alf
upr. SWK/0096/PWOE/14