



**KOMENDA POWIATOWA /MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
we Włoszczowie**

ul. Sienkiewicza 45, 29-100 Włoszczowa

Włoszczowa, dnia 18.12.2018 r

PZ.5580.26.2018

Egz. 1

**PROTOKÓŁ
ustaleń z czynności kontrolno - rozpoznawczych**

Na podstawie art. 23 ust. 1, ust 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1313 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:

od 18.12.2018 r. do 18.12.2018 r.

przez

1) mł. bryg. mgr Zbigniew Starzyk, legitymacja służbowa nr 3/2016

legitymujący się upoważnieniem numer **PZ.5580.26.2018** z dnia **29.11.2018 roku**, wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

Urząd Gminy we Włoszczowie ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Urząd Gminy we Włoszczowie ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa	Grzegorz Dziubek – burmistrz

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	
Artur Pawlisiński – podinspektor ds. gospodarczych	

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych
- postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

- 1) budynek urzędu

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej – burmistrz gminy

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

Charakterystyka obiektu – wyciąg z Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego – załącznik nr 1

3. Organizacja ochrony ppoż.

- Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego opracowana dnia 19.09.2018 roku przez mgr inż. Artur Latała inspektor ochrony przeciwpożarowej nr upr. KW PSP Kielce 2/2010/12
- zapoznano pracowników z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego – na bieżąco
- przeprowadzono w praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego budynku – w czerwcu 2017 roku

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w 2015 roku (protokół z dnia 05.05.2015 r).
- kontrola sprawdzająca 22.06.2015 roku

5. Czynności zabronione

Nie stwierdzono

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

Nie stwierdzono

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru

Nie stwierdzono

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

Hydranty wewnętrzne, przeciwpożarowy wyłącznik prądu

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

Hydranty wewnętrzne
- protokół ze sprawdzenia instalacji wodociągowej - z dnia 21.03.2018 roku ZUH Konspoż

Robert Iwaniuk 21.03.2018 r.

- szafki hydrantowe wyposażone prawidłowo, oznakowane

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – protokół nr 2/2018 z dnia 09.01.2018 roku Jerzy Pięta nr upr D-344/D1/633/14

– oznakowano wyłącznik przeciwpożarowy prądu

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Budynek wyposażony w gaśnice

- ilość i rozpieszczenie gaśnic zgodnie z przepisami

- przegląd techniczny i badania konserwacyjne gaśnic wykonane przez ZUH Konspoż Robert Iwaniuk dnia 21.03.2018 r.

- miejsca usytuowania gaśnic oznakowane znakami zgodnymi z Polskimi Normami

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

Nie stwierdzono

12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

- Instalacja elektryczna, odgromowa, przewody kominowe i wentylacyjne

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

- przedstawiono protokoły z pomiarów i sprawdzeń instalacji elektrycznej, odgromowej protokół nr 2/2018 z dnia 09.01.2018 roku Jerzy Pięta nr upr D-344/D1/633/14

- przedstawiono protokołów z przeglądów przewodów kominowych i wentylacyjnych 169/03/18/M02 z dnia – marzec 2018 – bez uwag wykonane przez Mistrza Kominiarstw Jarosław Rubak nr upr 140/2005

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1.	Brak
----	------

Inne ustalenia:

- W miejscu widocznym i dostępnym umieszczono instrukcję postępowania na wypadek powstania pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych,
- dokonano oznakowania dróg i wyjść ewakuacyjnych z budynku znakami zgodnymi z Polskimi Normami.
- zapewniono wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru z hydrantu zewnętrznego nadziemnego zlokalizowanego na placu starostwa z miejskiej sieci wodociągowej w odległości 10 m od obiektu,

14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Brak

Na tym protokół zakończono.


Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 4 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń ~~–z zastrzeżeniami~~. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

BURMISTRZ


mgr inż. Grzegorz Dziubek

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

STANOWISZ SPECJALISTA
d/s kontrolno-rozpoznawczych


mł. bryg. mgr Zdzisław Staszuk

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)