

UWAGA:

1. Projektowane studzienki wpisałów ulicznych z kręgów żelbet. o średnicy 0500 mm z osadzeniem wysokości 50 cm.
2. Wpust uliczny z kratką żeliwną typu ciężkiego.
3. Skrzyżowanie kanału deszczowego z kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi, telefonicznymi zabezpieczyć rurami osłonowymi o długości min. 3 m.
4. Projektowane studzienki wpisałów ulicznych z kręgów żelbet. o średnicy 0500 mm z osadzeniem wysokości 50 cm.
5. Wpust uliczny z kratką żeliwną typu ciężkiego.
6. Skrzyżowanie kanału deszczowego z kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi, telefonicznymi zabezpieczyć rurami osłonowymi o długości min. 3 m.

Zakład Projektowo-Usługowy "POL-WOD" Jerzy Polit
Biuro: 29-516 Kleks, ulica IX Wieków Kleks 16/4

ZADANIE:	**Odwodnienie osiedla Brzóka we Włoszczowie**
OBIEKT:	**Odwodnienie osiedla Brzóka we Włoszczowie - Budowa kanalizacji deszczowej na os. Brzóka we Włoszczowie**

Projektował:	Jerzy Jaworski				projektant	**Projekt Wykonawczy**
Sprawdził:	Jerzy Polit				uprawnienia	
Opracował:	Piotr Stolc					
Opracował:	Wojciech Kwiat					
Sprawdził:						

SKALA: 1:500
NR RYS.: **2.2**
Instalacyjna

SZAFKA RYGNIEWO

PROFIL PODŁUŻNY - PRZYŁĄCZA KAN. "A"