



- UWAGA:**
- Projektowane studzienki wpustów ulicznych z kręgów żelbet. o średnicy Ø500 mm z osadnikiem wysokości 50 cm.
 - Wpust uliczny z kratką żeliwną typu ciężkiego.
 - Skryzowanie kanału deszczowego z kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi, telefonicznymi zabezpieczyć montując na kablach osłonowe rury dwudzielne długości L = 2,0 m każda.

Zakład Projektowo-Usługowy "POL-WOD" Jerzy Polt					
Biuro: 25-516 Kielce, aleja IX Wieków Kielc 16/4					
ZADANIE:	Odwodnienie osiedla Brożka we Włoszczowie				
OBIEKT:	Odwodnienie osiedla Brożka we Włoszczowie - Budowa kanalizacji deszczowej na os. Brożka we Włoszczowie				
Autorzy	Inst. i nazwisko	Nr upr.	Podpis	Data	STADIUM:
Projektował:	mgr Edward Biały	234 KL/74		05.2016 r.	Projekt Wykonawczy
Opracował:	Jerzy Polt			05.2016 r.	
Opracował:	mgr Piotr Strak			05.2016 r.	
Opracował:	Wiesław Kisiel			05.2016 r.	
Sprawił:					Sanitarna
NAZWA RYSUNKU:	PROFIL PODUŻYTY - KAN. "C" + PRZYL. KAN. "C"				SKALA
					1:100 1:100 1:500 1:250
					NR RYS.
					2.4