

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr/20
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 2020 r.

istn. YAKY 4x35mm²
relacji: istn. st. transf. "8106
BLOKI 1 - dem. ZK

istn. YAKY 4x70mm²
istn. YAKY 4x35mm²
odkopać, odpiąć z dem. ZK
i zmułować z proj. kablami

proj. mufy kablowe
2xZRM-2
proj. 2xDVR 75
l=2x3m
proj. 2xDVR 75
l=2x2m

proj. YAKXs 4x70mm²
proj. YAKXs 4x35mm²
relacji: proj. mufa - proj. ZKP
Lt=14+8=22mb

istn. YAKY 4x70mm²
relacji: istn. st. transf. "8102
BROŻKA 1 - dem. ZK

proj. ZK-3+1P

