

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr ...../20  
Rady Miejskiej we Włoszczowie  
z dnia .....2020 r.

**istn. ZK-3e "Brozka 16"**

bez zmian  
**istn. YAKY 4x35mm<sup>2</sup>**  
2\*dn40/D110  
relacji: istn. ZK "Brozka 16"  
wym. ZK "wymiennikownia"

**węzeł ciepły - Brozka 16**  
kontener (ok. 7.3\*2.8\*h=2.6m)

**istn. YAKY 4x95mm<sup>2</sup>**  
relacji: istn. st. transf. -  
istn. ZK "Brozka 16"

**istn. komora  
ciepłownicza**

**istn. YAKY 4x70mm<sup>2</sup>**  
relacji: istn. st. transf. -  
wym. ZK "wymiennikownia"

**istn. ZK-2b "wymiennikownia"**  
**proj. wymiana na ZK-3+1P**  
**w istn. miejscu**

proj. DVR 50  
l=2m

proj. YKY 4x16mm<sup>2</sup> - wiz. stł  
wg odrębnej dokumentacji  
relacji: wym. ZKP - rozd. RE  
Lt=77+10=87mb

